STRYPVENTILERNAS FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDE ÄR ANGIVNA ENLIGT TILLVERKARENS SKALA
EXEMPEL: SV7-20/6 = GRUPPVENTIL - DN 20 / FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDE 6

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

HALMSTADS ...
BYGGNADS...
Ink. 1978-11
Dnr.

12-08

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS
i Halmstad beslut
78-12-21
§ 6792

395272

FYLLINGE 20:75-20:80

Rev.	Ant.	Revideringen avser	Sign.	Datum

HALMSTADS KONSULT AB
Lokföraregatan 4 C 302 48 Halmstad
Telefon 035/11 83 55

KV. KLACKEN, HALMSTAD

FYLLINGE 20:24-20:46, 20:59-20:81, 20:85
RADHUS, GARAGE, ABONNENT- OCH TRANSFORMATORCENTRAL
SITUATIONSPLAN
VATTEN, AVLOPP

Ritad	Handläggare	Granskad		
Aks	B.Hanson	B.H.		
HALMSTAD 1978-10-25	Rolf Eriksson	Arb nr 7758	Skala 1:400	Ritn nr 52 V1